

[일련번호 : 49]

# 양 천 구

## 통 보

**제 목** 신월4동 걷고싶은 거리 조성 현장 배수처리 미흡

**관 련 기 관** 서울특별시 양천구 △△과

**내 용**

### 1. 업무개요

△△과는 「양천구청 직원후생관 운영규정」 등 관련 규정에 따라 직원후생관을 운영 및 관리하고 있다.

### 2. 관계 규정 및 판단 기준

「신월4동 걷고싶은 거리 재정비 시행계획」(△△과-11683, 2024. 8. 1.)에 따르면 신월4동 걷고싶은 거리 사업위치는 ‘양천구 신월4동 오목로4길 30~오목로 3길 24)이고, 걷고싶은 거리의 노후 파손된 보도와 화단, 도로조명시설물 정비로 보행자 통행안전 확보와 쾌적한 보행환경 조성을 목적으로 하며, 보도블록 포장, 경계석 설치, 가로등·보행등, 화단하부 경관조명 등 부대시설 정비 등을 주요 내용으로 하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

2025. 6. 10.에 준공검사 완료된 '2024년 신월4동 걷고싶은 거리 조성사업'에 대하여 전문감사관과 합동 현장점검을 실시한 결과, '꿈꾸는 유치원' 옆 대성유니드 아파트 방향(신월동 640번지) 광장 내 화단 앞 보도 구간에서 부분적으로 물이끼가

발생한 사실을 확인하였다. 이는 집수정 기능 미흡으로 배수가 원활하지 않은 것으로 판단되며, 보도면에 발생한 물이끼는 보행자의 미끄러짐 등 안전사고를 유발할 우려가 있어 적절한 유지관리 방안 마련이 필요한 것으로 보인다.

[참고] 관련 사진



#### 4. 관계기관 의견 및 검토 의견

△△과는 해당 구간은 공사 준공 당시 배수 문제로 이끼가 발생하지 않았으며 물고임 민원 등이 발생하는 구간이 아니고, 다만 2025년 하반기 기간 예년 대비 강수횟수 및 강수량이 많았고 일조가 상대적으로 부족한 구간이라 이끼가 발생한 것으로 사료되며, 배수 불량은 아니지만 미관 저해 및 보행자 안전사고 발생 예방을 위해 브러쉬 등 장비를 활용하여 청소작업을 실시하겠다는 의견을 제출하였다.

#### 5. 조치할 사항

##### △△과장은

해당 구간의 보도에 발생한 이끼에 대하여 발생 원인을 종합적으로 검토하고, 보행자 안전확보 등을 위하여 청소, 배수 개선 등 필요한 조치를 시행하시고 결과를 제출해 주시기 바랍니다. (통보)