

행정자치부 통 보

제 목 상수도 우수율 제고를 위한 지도·감독 소홀

기 관 명 경상남도

관 계 기 관 경남도 본청, 남해군, 의령군

내 용

「수도법」 제2조 제3항에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수(광역시의 군수는 제외한다)는 관할 구역의 주민에게 수돗물이 안정적으로 공급되도록 수도시설의 관리 등에 노력하여야 하며, 도지사는 관할 구역의 수도사업자에게 기술적·재정적 지원을 하여야 하며

같은 법 제6조 제2항에 따라 시장·군수·구청장은 종합계획을 시행하기 위하여 1.연차별 누수량(漏水量) 줄이기 목표 및 사업계획 2.연차별 우수 수량 늘리기 목표 및 사업계획이 포함된 계획(이하 이 조에서 “시행계획“이라 한다)을 수립하여 시·도지사의 승인을 받아야 하고, 수립된 시행계획을 변경하려는 때에도 승인을 받아야 한다 라고 규정되어 있다.

경남도의 우수율은 2015년 통계 자료에 의하면 72.9%로서 전국 17개 시·도 평균 우수율 83.7%에도 못 미치는 12위로 낮은 수준에 머물고 있으며, 경남도내 시·군 중에서는 전국 우수율 평균을 상회하는 시·군이 적은 실정(불임)이며

이중 의령군과 남해군의 경우 우수율은 각각 51.7%와 56.6%로서 연간 누수에 따른 손실액이 3,460백만원(의령 1,374백만원, 남해 2,086)에 이르는 등 재정손실이 증가되고 있는 등 우수율 제고를 위한 대책이 시급한 실정이다.

〈경남 유수율 현황〉

| 구 분 | 2015년 | | | 비 고 |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| | 총급수량 (천 m ³ /년) | 연간부과량 (천 m ³ /년) | 유수율 (%) | |
| 전 국 | 6,214,230 | 5,202,462 | 83.7 | |
| 경상남도 | 390,224 | 284,541 | 72.9 | 17개 시·도 중 12위 |
| 의 령 군 | 3,045 | 1,575 | 51.7 | 18개 시·군 중 18위 |
| 남 해 군 | 3,834 | 2,157 | 56.3 | 18개 시·군 중 17위 |

☞ 경상남도 2015년 통계자료 참조

이와 관련하여 의령군의 경우 최근 3년간 노후관 교체공사에 1,340백만원, 지방상수도 긴급보수공사에 421백만원이 투입되었으나 유수율은 49.5%에서 59.1%로 증가하였으며, 남해군은 노후관 교체공사에 2,000백만원을 투입하였으나 유수율은 56.3%에서 58%로 개선효과가 매우 미비하게 증가된 실정이다.

이는 예산편성의 대부분이 국·도비 지원 위주의 급수구역 확장공사와 식수원 개발사업 등 상수도 신설사업에 집중되어 있으며 유수율과 관련된 노후관 교체사업 등의 경우 시·군비 자체예산만으로 처리하여야 하는 등 재정이 어려운 시·군은 사실상 유수율 제고에 많은 어려움이 발생되고 있는 실정이다.

동 유수율 부진과 관련하여 경상남도 2015 행정사무감사에서 “상수도 누수율 저감을 위해 국비지원을 건의하는 등 다각적인 노력을 지원하라” 는 지적이 있었으며, 기획재정부에서 노후수도관 개량은 지방자치단체의 고유사무로서 국비지원이 불가하다는 의견을 받았으며 관련 대책을 소홀히 하고 있으나

경남도에서는 국비 지원이 어려울 경우 도비를 시·군에 지원 검토하는 등 예산확보 노력 등 유수율 제고를 위한 다각적인 대책에 힘써야 하나 이에 대한 지도·감독 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

조치할 사항 경상남도지사는

상수도 유수율이 특히 낮은 시·군에 대하여 조속한 시일 내에 개선 될 수 있도록 적극적인 대책을 마련 등 행정력을 지원하시기 바랍니다.

의령군수, 남해군수는

상수도 유수율을 조속히 높일 수 있도록 연차별 세부추진 계획수립 등 생산한 수돗물 누수로 인한 예산이 낭비되지 않도록 대책을 강구하시기 바랍니다.

[붙임]

경상남도 시·군별 유수율 현황(2014년 말 통계)

| 구 분 | 2015년 | | | 비 고 |
|------|-------------------------------|--------------------------------|------------|----------|
| | 총급수량 (천 m ³ /년) | 연간부과량 (천 m ³ /년) | 유수율 (%) | |
| 전 국 | 6,214,230 | 5,202,462 | 83.7 | 2015년 개선 |
| 경상남도 | 390,224 | 284,541 | 72.9 | 73.7로 개선 |
| 의령군 | 3,045 | 1,575 | 51.7 | 59.1로 개선 |
| 남해군 | 3,834 | 2,157 | 56.3 | 56.6로 개선 |
| 창원시 | 124,941 | 89,759 | 71.8 | |
| 진주시 | 55,732 | 38,350 | 68.8 | |
| 통영시 | 15,649 | 12,285 | 78.5 | |
| 사천시 | 15,302 | 12,423 | 81.2 | |
| 김해시 | 58,349 | 45,542 | 78.1 | |
| 밀양시 | 8,508 | 6,705 | 78.8 | |
| 거제시 | 26,393 | 21,214 | 80.4 | |
| 양산시 | 36,294 | 26,659 | 73.5 | |
| 함안군 | 9,009 | 5,823 | 64.6 | 68.2로 개선 |
| 창녕군 | 9,927 | 5,915 | 59.6 | 63.1로 개선 |
| 고성군 | 5,602 | 4,483 | 80.0 | |
| 하동군 | 2,937 | 1,730 | 58.9 | 62.0로 개선 |
| 산청군 | 2,432 | 1,487 | 61.2 | 62.6로 개선 |
| 함양군 | 3,002 | 2,071 | 69.0 | |
| 거창군 | 5,940 | 4,229 | 71.2 | |
| 합천군 | 3,328 | 2,134 | 64.1 | 64.7로 개선 |